



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA  
GABINETE DO PREFEITO

Ofício G.P. nº. 0343/2018

Lido no Expediente da Sessão Ordinária de 19 MAR. 2018

Hortolândia, 15 de março de 2018.

À  
CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
VEREADOR EDMILSON MARCELO AFONSO

**Requerimento nº112/2018**

Presidente,


Em atenção ao Requerimento nº 112/2018, encaminhamos resposta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a saber:

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos encaminhou resposta, através de Memorando MI nº 026/2018.


Desta forma, ante o atendimento das requisições formuladas, colocamo-nos à disposição para prestar ulteriores elucidacões que se façam necessárias.

Sem mais, apresentam-se a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**ANGELO AUGUSTO PERUGINI**  
PREFEITO DE HORTOLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - 15-MAR-2018-14:23:00/22-2/2



# Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

Hortolândia, 05 de Março de 2018.

**MI. 026/2018 - Protocolo Web. Nº 6.466/2018**

**Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

**Secretário Sérgio Torrecillas**

**Para: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos**

**Dr. Dênis André José Crupe**

**Assunto: Resposta ao Requerimento nº 112/2018.**

Através do Requerimento nº 112/2018, o nobre Vereador Daniel Laranjeira, requer informações sobre rede de esgoto na Rua Carmem Savala, no bairro Jardim Vila Inema.

Cumpre-me transmitir ao nobre Edil as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos através do MI 026/2018.

1. Não houve ligação de esgoto de imóveis com soleira negativa.
2. No momento não temos previsão para efetiva ligação de esgoto visto que, para os imóveis com soleira negativa, faz-se necessário a busca de alternativas para lançamento de esgoto em razão de não haver declividade suficiente para lançamento pela testada dos lotes.

Atenciosamente,

  
Anivaldo Solano Santos  
Secretário Adjunto de Obras

