



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA  
GABINETE DO PREFEITO

Lido no Expediente da Sessão Ordinária de 23 AGO. 2021

OFÍCIO GP 512/2021

Hortolândia, 17 de agosto de 2021.

À  
CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
VEREADOR PAULO PEREIRA FILHO

**Requerimento nº 340/2021**

Presidente,


Em atenção ao Requerimento nº 340/2021, encaminhamos resposta da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando MIVS nº 239/2021.

Desta forma, ante o atendimento das requisições formuladas, colocamos à disposição para prestar ulteriores elucidacões que se façam necessárias.

Sem mais, apresentam-se a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES**  
Prefeito Municipal



# Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

Hortolândia, 08 de Agosto de 2021

**M.I.V.S: 239/2021**

**De: Secretaria de Saúde – Vigilância em Saúde**

**Para: Secretária de Assuntos jurídicos**

**ILMO: Dr. Gease Henrique de Oliveira Miguel.**


**Ref. Resposta de Requerimento nº340/2021 do nobre Vereador Luiz Carlos Silva Meira**

Segue resposta:

1. Considerando que a empresa não é regulada pela VISA desconhecemos se a empresa tem alguma informação ou queixa sobre a qualidade da água. No Departamento não recebemos nenhuma queixa.
2. A VISA coleta 25 amostras/ mês que são enviadas ao Instituto Adolfo Lutz (IAL) responsável pela avaliação dos critérios estabelecidos sobre a potabilidade da água.
3. O IAL encaminha os resultados informando os casos em desacordo com os parâmetros estabelecido na portaria MD 888 (de 04/5/21) e a responsabilidade pelos serviços de água e esgoto é a Secretaria de obras e Serviços Urbanos.

**Antônio Roberto Stivalli**  
Diretor do Departamento de Saúde Coletiva

**Denis Andre José Crupe**  
Secretário de Saúde



**Secretaria de Saúde**

Rua: José Cláudio dos Santos, 585 – Remanso Campineiro – Hortolândia/SP – CEP 13184-472  
Fone (19) 3965-1400 – [www.hortolandia.sp.gov.br](http://www.hortolandia.sp.gov.br)

Data: 09/08/2021  
**Relatório de Vigilância - Amostras analisadas**

Hora: 10:21:12

**Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

Abrangência: SP - HORTOLÂNDIA  
 Motivo: ROTINA  
 Forma de abastecimento: SAA  
 Período: 01/06/2021 à 30/07/2021

Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Cloro Residual Combinado (mg/L)	Dióxido de Cloro (mg/L)	Turbidez(UT)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	Bactérias Heterotróficas(UF/C/mL)	Cor(UH)	pH
Ausente	Ausente	1,45	-	-	0,24	0,65	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,10	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,45	-	-	0,30	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,13	-	-	0,20	0,69	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,11	-	-	0,18	0,71	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,23	-	-	0,20	0,77	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,25	0,76	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,16	-	-	0,21	0,77	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,11	-	-	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada	0	6,8
Ausente	Ausente	1,22	-	-	0,18	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,23	-	-	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2

Ausente	Ausente	1,34	-	-	0,19	0,75	Sim	Não realizada	0	7,0
Presente	Ausente	1,42	-	-	0,24	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,52	-	-	0,22	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,23	-	-	0,10	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,35	-	-	0,10	0,73	Sim	Não realizada	0	6,8
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,10	0,75	Sim	Não realizada	0	6,8
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,10	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,10	-	-	0,10	0,75	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,17	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,13	-	-	0,24	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,22	0,68	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,11	-	-	0,24	0,65	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,24	-	-	0,19	0,66	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,56	-	-	0,22	0,70	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,22	0,69	Sim	Não realizada	5	7,0
Ausente	Ausente	1,10	-	-	0,19	0,72	Sim	Não realizada	5	7,0
Ausente	Ausente	1,17	-	-	0,19	0,65	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,13	-	-	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada	5	7,2
Ausente	Ausente	1,10	-	-	0,34	Não realizada	Sim	Não realizada	5	7,0

Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,37	0,70	Sim	Não realizada	5	7,2
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,24	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,23	-	-	0,22	0,66	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,21	-	-	0,17	0,64	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,32	-	-	0,17	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2
Presente	Ausente	1,16	-	-	0,21	0,63	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,11	-	-	0,20	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,32	-	-	0,26	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,21	-	-	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,32	-	-	0,28	0,69	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,35	0,64	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,16	-	-	0,22	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,4
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,21	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,10	-	-	0,21	0,65	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,10	-	-	0,31	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,2
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,18	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,12	-	-	0,17	0,63	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,14	-	-	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada	0	7,0
Ausente	Ausente	1,16	-	-	0,49	0,68	Sim	Não realizada	0	7,2